

VDI 3805, Korrekturen und Ergänzungen zu Blatt 24 Stellantriebe

Die nachfolgenden Korrekturen und Ergänzungen gelten jeweils im Zusammenhang mit dem aufgeführten Richtlinienblatt. Sie verlieren automatisch ihre Gültigkeit, wenn das Richtlinienblatt durch einen neuen Weißdruck ersetzt wird.

Historie der Korrekturen:

Datum	Korr.-Nr.	Korrektur-Ort	Korrektur-Art	gültig ab
24.09.2020	1	S.18 Satzart 710.12	Ergänzung	01.10.2020
24.09.2020	2	S.20 Satzart 710.02	Ergänzung	01.10.2020
24.09.2020	3	S.23 Satzart 710.03	Ergänzung	01.10.2020
24.09.2020	4	S.30 Satzart 710.04	Ergänzung	01.10.2020
24.09.2020	5	S.34 Satzart 970.01	Korrektur	01.10.2020

Korrektur Nr.		24-0001			
Beginn der Gültigkeit		01.10.2020			
Ende der Gültigkeit					
Art der Korrektur		Ergänzung			
Ort der Korrektur		S.18 Satzart 710.12			
Kommentar		Bei allen Tabellenverweisen in diesem Blatt wurde ein Feld zur Beschreibung vergessen, wenn eigene Indizes benutzt werden.			
Zu entfernen:		Nichts			
Einzufügen:					
Lfd. Nr.	Feldname/Bezeichnung	Merkmal_ID	Einheit	Format	Wertebereich/Bemerkungen
11	Beschreibung Netzanschluss/Signalanschlusskabel			A	wenn Feld 4 > 99
12	Beschreibung Netz-/Signalanschluss (für Antrieb)			A	wenn Feld 5 > 99

Korrektur Nr.		24-0002			
Beginn der Gültigkeit		01.10.2020			
Ende der Gültigkeit					
Art der Korrektur		Ergänzung			
Ort der Korrektur		S.20 Satzart 710.02			
Kommentar		Bei allen Tabellenverweisen in diesem Blatt wurde ein Feld zur Beschreibung vergessen, wenn eigene Indizes benutzt werden.			
Zu entfernen:		Nichts			
Einzufügen:					
Lfd. Nr.	Feldname/Bezeichnung	Merkmal_ID	Einheit	Format	Wertebereich/Bemerkungen
21	Beschreibung Drehwinkelbegrenzung			A	wenn Feld 11 > 99
22	Beschreibung Drehsinn			A	wenn Feld 12 > 99

Korrektur Nr.	24-0003				
Beginn der Gültigkeit	01.10.2020				
Ende der Gültigkeit					
Art der Korrektur	Ergänzung				
Ort der Korrektur	S.23 Satzart 710.03				
Kommentar	Bei allen Tabellenverweisen in diesem Blatt wurde ein Feld zur Beschreibung vergessen, wenn eigene Indizes benutzt werden.				
Zu entfernen:	Nichts				
Einzufügen:					
Lfd. Nr.	Feldname/Bezeichnung	Merkmal_ID	Einheit	Format	Wertebereich/Bemerkungen
26	Beschreibung Signalart Ansteuerung (Eingang/Ausgang)			A	wenn Feld 4 > 99
27	Beschreibung Datenbus Anschlussmöglichkeit (Protokollart)			A	wenn Feld 8 > 99
28	Beschreibung Sensoreinbindung			A	wenn Feld 9 > 99
29	Beschreibung Adressart			A	wenn Feld 10 > 99
30	Beschreibung Einheit der Adressart			A	wenn Feld 11 > 99
31	Beschreibung Datenbusschnittstelle zum Anschluss externer Geräte			A	wenn Feld 12 > 99

Korrektur Nr.	24-0004				
Beginn der Gültigkeit	01.10.2020				
Ende der Gültigkeit					
Art der Korrektur	Ergänzung				
Ort der Korrektur	S.30 Satzart 710.04				
Kommentar	Bei allen Tabellenverweisen in diesem Blatt wurde ein Feld zur Beschreibung vergessen, wenn eigene Indizes benutzt werden.				
Zu entfernen:	Nichts				
Einzufügen:					
Lfd. Nr.	Feldname/Bezeichnung	Merkmal_ID	Einheit	Format	Wertebereich/Bemerkungen
10	Beschreibung Art der Notstellfunktion			A	wenn Feld 4 > 99
11	Beschreibung Notstellung (Wirkrichtung)			A	wenn Feld 5 > 99
12	Beschreibung Sicherheitsstellung			A	wenn Feld 9 > 99

Korrektur Nr.	24-0005
Beginn der Gültigkeit	01.10.2020
Ende der Gültigkeit	
Art der Korrektur	Korrektur
Ort der Korrektur	S.34 Satzart 970.01
Kommentar	Bei den Anschlussarten sind zwei Kürzel bereits in anderen Blättern vergeben. Sie werden deshalb hier umbenannt.
Zu entfernen:	<ul style="list-style-type: none">• AD: Adaption (Befestigung zwischen Ventil und Antrieb)• MA: Messanschluss
Einzufügen:	<ul style="list-style-type: none">• ADP: Adaption (Befestigung zwischen Ventil und Antrieb)• MSA: Messanschluss